

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

2395/19

JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA

A N U N C I O INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente incoado en esta Delegación, **referencia NI/3813-0026(1)** con objeto de resolver:

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN para la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: ELECTRICIDAD PASTOR, S.L.

- DOMICILIO: C/ ESTACIÓN, 7 04600 HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA)
- FINALIDAD: CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CT 0023 "ALJARIZ" Y ACOPLAMIENTO DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN AÉREA:

- Origen: Nuevo apoyo n.º 5 de la línea aérea de alta tensión entre el CT 0028 "Los Coloraos" y CT 0023 "Aljariz"
- Final: Nuevo apoyo n.º 6 de la línea aérea de alta tensión entre el CT 0028 "Los Coloraos" y CT 0023 "Aljariz"
- Términos Municipales afectados: ANTAS Tipo: Aérea
- Tensión de servicio en Kv: 25.
- Longitud total en metros: 135.
- Conductores: LA 56 (47-AL1/8-ST1A).
- Aislamiento: Polimérico tipo CS 120EB 22/3 170/555.
- Apoyos: Metálicos galvanizados, atirantado, atornillado según RU 6704A.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA:

- Origen: Apoyo n.º 6 de la línea aérea de alta tensión entre el CT 0028 "Los Coloraos" y CT 0023 "Aljariz"
- Final: Nuevo CT0023 "Aljariz"
- Términos Municipales afectados: ANTAS. Tipo: Subterránea Tensión de servicio en Kv: 25.
- Longitud total en metros: 98
- Conductores: HR5Z1 240 mm² Al.
- Aislamiento: 18/30 KV.
- Apoyos: Zanja profundidad 1.1 m. bajo tubo Ø 200 mm.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

- Emplazamiento: Barriada de Aljariz ANTAS (Almería)
- Tipo: Interior Prefabricado PFU4
- Potencia total en KVA: 400
- Relación de Transformación: 25 Kv / 400/230 V.
- Medida en: en AT en el CT 0028 "Los Colorados".

LÍNEA DE BAJA TENSIÓN:

- Origen: Nuevo CT0023 "Aljariz.
- Final: Líneas de Baja tensión existentes de distribución.
- Términos Municipales afectados: ANTAS
- Tipo: Subterránea
- Tensión de servicio en Kv: 400.
- Longitud total en metros: 1.492
- Conductores: 3x150/95 mm². Al. y 3x240/150 mm². Al.
- Aislamiento: RV0,6/1 KV.
- Apoyos: Zanja profundidad 0,6 m. bajo tubo Ø 160 mm.

- Línea 1: CT - A - Al. de 17,00 metros. 3x150/95 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.
- Línea 2: CT - A - A2 - A3. de 47,00 metros. 3x150/95 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.
- Línea 3: CT - A - A2. A6-A7. de 188,00 metros. 3x150/95 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.
- Línea 4: CT - A - A2. A6-A8. de 165,00 metros. 3x150/95 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.
- Línea 5: CT - A - A2. A6-A9-A10. de 200,00 metros. 3x150/95 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.
- Línea 6: CT - A - A2. A5-A6-A9...A11. de 365,00 metros. 3x240/150 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.
- Línea 7: CT - A - A2. A5-A12...A21. de 510,00 metros. 3x240/150 mm² Al. RV 0,6/1 Kv.

PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS: 108.190,54 €.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada bien en esta Delegación, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, Segunda Planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días

festivos, o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html, y se formulen al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Almería, a tres de junio de dos mil diecinueve.

LA JEFA DEL SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, Lucía Segura Gómez.